

PISZ, dn. 2013-07-18

G.6630.121.2013

OPINIA KOORDYNUJĄCA USYTUOWANIE **PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU**

Uzgodnienie: Sieć kanalizacji sanitarnej i przyłącze energetyczne

Lokalizacja obiektu: miasto Pisz obręb Pisz 1 dz. 415/16, 428/2, 415/13, 415/12, 415/10, 415/8, 415/7, 415/6

Zleceniodawca: ZOMB-KAN
Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk
10-174 Olsztyn
Świerkowa 29/2

Data wpływu zlecenia: 2013-07-03

Nazwa jednostki projektowej: ZOMB-KAN
Projektowanie Nadzór Zofia Szewczyk

Inwestor: Gmina Pisz

12-200 PISZ
Gizewiusza 5

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. DZ. U. Nr 193, poz. 1287) na posiedzeniu w dniu **2013-07-18** skoordynowano / nie-skoordynowano* usytuowanie ww. projektowanego uzbrojenia terenu.

* niepotrzebne skreślić

UWAGI:

1. Stosownie do art. 27 ust. 2, pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i urządzeń inżynierskich przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
2. Rozpoczęcie prac ziemnych Wykonawca winien zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem we właściwym terenie Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji celem potwierdzenia aktualności uzgodnień dokonanych przez Starostę w części dotyczącej lokalizacji urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych.
3. W celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić do:
 - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejon w Elku, Szczytnie i Giżycku – **odnośnie dróg krajowych**;
 - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg w Olecku – **odnośnie dróg wojewódzkich**;
 - Zarządu Dróg Powiatowych w Pisz – **odnośnie dróg powiatowych**;
 - Właściwych terytorialnie Burmistrzów – **odnośnie dróg gminnych**.
4. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej - roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowację tych punktów.
5. Nie podlega opłacie skarbowej – art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Zalecenia

Zachować odległość projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej na min. 1,0 m od istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej i łącz kablowych oraz od słupów oświetlenia ulicznego.

Z up. STAROSTY
Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU
inż. Dorota Płochocka-Siejwa
.....