

Pisz, dnia 04.09.2006r.

Zp. 3410 – 19/.../06

.....  
.....  
.....  
.....

Do zamawiającego wpłynęło w dniu 01 września 2006r zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie osiedla mieszkaniowego „Wschód” w Pisz – Etap I”. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zamawiający dokonuje zmiany:

- 1) pozycje 21 i 25 załącznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zdublowane, w związku z powyższym skreśla się poz. 25 załącznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 2) w ust. 1 w cz. I lit. „d” specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:  
„ d). kanału deszczowego o dł 1144,50m;”
- 3) w § 1 w ust. 1 lit d załącznika nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:  
„d) kanału deszczowego o dł 1144,50m;”

Wprowadzenie zmiany w siwz nie skutkuje przesunięciem terminu składania ofert, nie jest potrzebny dodatkowy czas na wprowadzenie zmiany w ofercie.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie osiedla mieszkaniowego „Wschód” w Pisz – Etap I .

Załączniki:

1. treść zapytania nr 1

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Szymborski*



Gmina Pisz  
ul. G. Gizewiusza 5  
12-200 Pisz

**Dotyczy : Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie osiedla mieszkaniowego  
„ Wschód” w Pisz – Etap I**

zgłasza niezgodność zakresu  
robót na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w specyfikacji SIWZ( pkt. 3 d – wykonanie  
kanału deszczowego o dł. 389 m ) , a Załącznikiem Nr 3 – przedmiar robót :

- poz. Nr 12 - rurociąg PVC DN 200 m 241,50
- poz. Nr 17 - rurociąg PVC DN 250 m 514
- poz. Nr 21 - rurociąg PVC DN 315 m 265
- poz. Nr 25 - rurociąg PVC DN 315 m 265 ( czy nie jest zdublowana poz. Nr 21?)
- poz. Nr 26 - rurociąg PVC DN 400 m 124

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie przedmiarów robót do specyfikacji  
z uwzględnieniem prawidłowej ilości rur i robót ziemnych .

Z poważaniem :