

Pisz, dnia 01.12.2006r.

Zp. 3410 – 40/.../06

.....  
.....  
.....  
.....

Do zamawiającego wpłynęło w dniu 30 listopada 2006r. zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pisz” następującej treści:

„. Prosimy o podanie czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy?”

Zamawiający udzielając odpowiedzi: TAK zgodnie z ust.11 pkt.7 lit „e” specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

- parapety powinny być wykonane z klejonki sosnowej o grubości 40mm;
- drzwi Dz2 – wykonane z dębu;
- okna – O10 – stałe okrągłe;
- okna O7 – w części nie otwieranej szklone w ramie,
- w drzwiach należy wykonać latarnię zbliżoną do istniejącej.

Odpowiedź na zapytanie oraz dodatkowe wyjaśnienia treści siwz stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pisz.

Przewodniczący komisji przetargowej  
*PIOTR GROCHAL*  
Piotr Grochal

Sekretarz komisji przetargowej  
*Anna Bogdanowicz*  
Anna Bogdanowicz

Członek komisji przetargowej  
*Szymon Werra*  
Szymon Werra