

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**W PISZU**  
**12-200 PISZ**  
**WYDZIAŁ**  
**Zagospodarowania Przestrzennego**  
**i Budownictwa**

- proj. sieć kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami PVC
- proj. sieć wodociągowa PVC z przyłączami PE
- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
- istniejąca sieć wodociągowa
- *istn. Wodociąg do wymiany*
- punkt charakterystyczny na granicy arkusza (proj. sieć kanalizacyjna)
- punkt charakterystyczny na granicy arkusza (proj. sieć wodociągowa)
- proj. zasuwa odcinająca na wodociągu

15  
H  
Z5

Odstępstwa pomiędzy punktami charakterystycznymi na arkuszu:

- P3 - 14 - PE Dn 110 mm; L=552 m
- 15 - P3 - PE Dn 110 mm; L=390 m
- H-G - PVC Dn 110 mm; L=1107 m

# **UWAGA:**

Podczas wykonywania robót ziemnych zachować odległość min 1,5 m od krawędzi wykopów do słupów energetycznych, telekomunikacyjnych i znaków geodezyjnych;

Arkusz 17  
Projektowane rury przeciskowe pod drogami:  
- RO stalowa  $\varnothing$  323,9\*8 mm - szt 2; L=30 m, 25 m  
- RO stalowa  $\varnothing$  219\*6,3 mm - szt 1; L=20 m

Łączy ark. 18

