

**URZĄD MIEJSKI w PISZU**  
ul. Gustawa Gizewiusza 5  
12-200 Pisz  
tel. (0-87) 424 12 26

Do Zamawiającego w dniu 12.05.2008 r. wpłynęło zapytanie nr 2 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Odbudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą ochotniczej straży pożarnej w Hejdyku**”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zwanej w dalszej części „ustawą” udziela odpowiedzi:

**Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonano zmiany SIWZ w następujący sposób: W przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ po pozycji 95 dodaje się poz. 95a w brzmieniu: „poz. 95a Wylącznik główny umieszczony w tablicy głównej szt. 1”**

W związku z modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy, zmianie ulega termin składania ofert na dzień 27.05.2008 r. do godziny 11<sup>00</sup>. W konsekwencji zmianie ulega również termin otwarcia ofert na dzień 27.05.2008 r. na godzinę 11<sup>20</sup>.

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert skutkuje zmianą ust.11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

**„11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

- 1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 39 Urzędu Miejskiego w Piszul. Gizewiusza 5 do dnia **27.05.2008r. do godz. 11<sup>00</sup>**.
- 2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszul. Gizewiusza 5 , pokój nr 39 w dniu **27.05.2008r. o godz. 11<sup>20</sup>**.”

Informacja o zmianie treści SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „**Odbudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą ochotniczej straży pożarnej w Hejdyku**”.

Załącznik:

treść zapytania nr 2

Przewodniczący Komisji Przetargowej

*Zbigniew Wdowiarski*

Sekretarz Komisji Przetargowej


*Arkadiusz Robert Jackowski*

Członek Komisji Przetargowej

*Mateusz Cieśluk*

ZAPYTANIE NR 2

Pisz, dnia 12.05.2008r.



Gmina Pisz  
12-200 Pisz  
ul. Gizewiusza 5

dot. Odbudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP – zapytanie do  
przedmiaru robót instalacji elektrycznych.

- brak wyłącznika głównego w przedmiarze robót – czy ma być on instalowany na zewnątrz  
budynku czy też w tablicy głównej.