


Kominy wentylacyjne obrotowe ø200  
z ciągiem grawitacyjnym wynuszonym

# Rzut dachu

## skala 1:100

przewody odprowadzające DFei8 łączyć  
z markami wyprowadzonymi zgodnie  
z proj. konsrukcyjnym

UWAGI:



połączenia blach trapezowych wykonać  
zgodnie ze szczegółami z proj. konstrukcyjnego

### LEGENDA:

- zwody podane i przewody odprowadzające ant DPaZn #8
- uziem podany dotowy Puch 20x4
- ⬜ ZK-1 Złącze kontrolne
- połączenie spawane
- połączenie śmigane

Ca łądł instalacji planochronnej należy wykonać zgodnie z normą :  
PN-89E-0000301 PN-89E-0000302  
PN-89E-0000303 PN-89E-0000304  
PN-IEC 61024-1-1

OBIEKT	Remont pływalni miejskiej w Pisz	Nr rys.
ADRES	Pisz, ul. Kwiatowa	K-8
TEMAT RYS.	Rzut dachu – inst. odgromowa	Skala 1:100
BRANŻA	Elektryczna	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Ciotrowski	Podpis
SPRAWDZIŁ		