ILUMINACJA RATUSZA - oprawa "A"
typu BEGA 8651 1HIT-TC-CE 35W 30°

BEGA 8651 1 HIT-TC-CE 35W 30° / Karta danych oprawy

Wylot światła 1:



Klasyfikacja oświetleń CIE: 0
Kod Flux CIE: 00 00 00 00 37
Klasa ograniczenia olśnienia (DIN 5044): KB 1

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

BEGA-8651 In-ground luminaire. Drive-over luminaire for pressure load up to 2.000 kg. With adjustable light distribution. For 1 discharge lamp HIT-TC-CE 35 W, socket G 8,5. Narrow beam light distribution.
With built-in louvre to reduce stray light.
3.400 lumen. Protection class IP 68, 10 m.
Luminaire made of stainless steel. Clear safety glass. Reflector of anodized pure aluminium.
With built-in infrared filter. The slope angle of the reflector is adjustable 0-30°.
2 screw cable glands for cable diameter 9-15 mm.
Connecting terminal 2,5 sqmm.
The glass surface of this fixture attains in its optical center a temperature of 70° C according to EN 65098 measured at an ambient temperature of ta 15° C.
This luminaire can also be supplied with a special skid-blocking glass. If required you may denote the article number with additional letter "R".



Adjustable floodlights

	Lamp		Base	β	Lumen	T	A	B	C							Install. housings	A	B	C
8700	1 HIT-TC-CE	20 W	GU 6,5	10°	1700	45°	205	140	165	**669**	**145**	**146**	**147**	**262**	**263**	**680**	200	275	190
8650	1 HIT-TC-CE	20 W	GU 6,5	6°	1700	55°	205	140	165	**–**	**145**	**146**	**147**	**–**	**–**	**680**	200	275	190
8750	1 HIT-TC-CE	35 W	G 8,5	13°	3400	60°	245	175	185	**670**	**321**	**322**	**323**	**300**	**309**	**687**	235	310	210
8651	1 HIT-TC-CE	35 W	G 8,5	8°	3400	70°	245	175	185	**–**	**321**	**322**	**323**	**–**	**–**	**687**	235	310	210
8751	1 HIT-TC-CE	70 W	G 8,5	14°	6900	65°	330	240	225	**670**	**321**	**322**	**323**	**300**	**309**	**688**	315	395	255

louvre colour effect filters diffuser lenses wide beam flat beam β = half beam angle

mgr inż. Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul.Czerniewskiego 1/43	Inwestor:	Gmina Pisz 12-200 Pisz ul.Gizewiusza 5	Stadium :	**Projekt budowlany- zamienny**	Nr rys.:
	Obiekt :	REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚĆIA MIASTA PISZ - cz. elektryczna	Projektant :	mgr inż. Piotr Ciotrowski	E-13
	Temat:	Iluminacja ratusza - oprawa "A"			