



Nr odpływu		1	2	3	4	4	4	7	7
Nazwa odbioru	Zasilanie z Z2	Zagęszczacz tasmowy	Istniejące oświetlenie elektryczne	rez.	Instalacja higienizacji	Instalacja odwodnienia	Instalacja IAO ob.13	obwód gniazda 3f /istn./	Instalacja IAO ob.18
Moc Pi[kW]	32,6	10,5	0.8		7,0	8,0	1,5		4,8
obwód		R13/Rz	R13/O1		R13/Rh	R13/Ro	R13/IAO	R3/G3f	R13/IAO
oznaczenie technolog.		Rz			Rh	Ro	IAO		IAO