obw.2 YKYżo 5x25mm²
L=562/638m

28(L1)
SO-10/2m

YKYżo 5x25 mm²
30 (34) m

YKYżo 5x25 mm²
25 (31) m

proj. AROT SRS 110
L=8m

PROJ. SO -1482

YAKXS 4x50 mm +FeZn 25x4
3 (9) m

Istn.stacja trafo
8-1656 "WARMIŃSKA"

27(L3)
SO-10/2m

YKYżo 5x25 mm²
30 (34) m

proj. AROT DVK75
L=2m

YKYżo 5x25 mm²
35 (40) m

proj. AROT SRS 110
L=6m

26(L2)
SO-10/2m

25(L1)
SO-10/2m

YKYżo 5x25 mm²
42 (48) m

24(L3)
SO-10/2m

proj. AROT DVK75
L=5m

proj. AROT DVK75
L=1m

YKYżo 5x25 mm²
30 (34) m

23(L2)
SO-10/2m

proj. AROT DVK75
L=5m

YKYżo 5x25 mm²
25 (29) m

YKYżo 5x25 mm²
25 (29) m

22(L1)
SO-10/2m

proj. AROT DVK75
L=5m

YKYżo 5x25 mm²
32 (36) m

proj. AROT DVK75
L=5m

proj. AROT DVK75
L=1m

21(L3)
SO-10/2m

YKYżo 5x25 mm²
30 (34) m

20(L2)
SO-10/2m

proj. AROT SRS110
L=7m

19(L1)
SO-10/2m

YKYżo 5x25 mm²
34 (39) m

proj. AROT DVK75
L=5m

obw.2 YKYżo 5x25mm² + obw.ster.YKY2x10mm²
L=-/349m

- proj.kabel oświetleniowy YKYżo 5x25mm²

SO - proj. szafka oświetlenia ulicznego

ARKUSZ 3

Projektowanie i Usługi Inwestorskie mgr inż. Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43

INWESTOR: GMINA PISZ 12-200 PISZ UL. GIZEWIUSZA 5	OBIEKT: BUDOWA ULICY WARMIŃSKIEJ w miejscowości Pisz - OŚWIETLENIE ULICZNE
Nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY
Projektant:	mgr inż. Piotr Ciotrowski
Data 2009r / Skala 1:500	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY / Rys: E-3

ŁĄCZY ARKUSZ nr 2 Skala 1:500