izolacja styropian gr. 10cm

3.8. sauny

3.7. WC dla niepełnosprawnych

3.14. szatnia odzieży wierzchniej

Oświetlenie pomieszczenia oprawami istniejącymi
– zdemontowanymi w modernizowanych pomieszczeniach

3.14. szatnia odzieży wierzchniej

3.2. elewacja budynku
wraz z ociepleniem styropianem

wyt.p.poż.

1xB

gress

sauna duża
piec EOS Combi BI–O Star
400V, 15kW, 5x4mm2, 3x25A

sauna mała
piec EOS Combi BI–O Tec plus
400V, 7,5kW, 5x2,5mm2, 3x16A

natrysk

natrysk

Aw

3.16. trybuny
siedziska typ Silesia 4004–190 szt.

3.9. komunikacja sauny

Doprowadzenie przewodów do zasil. pieców
poszczególnych saun należy wykonać na etapie
montażu saun po wskazaniu miejsca lokalizacji
pieców oraz zgodnie z DTR dostarczoną przez
Inwestora

proj.Tablica TS ze sterownikami
zewnętrznymi HCS 9003 szt.2

Uwagi :
– wielkość obudowy dobrać do gabarytów sterowników
– obudowa zamykana na zamek patentowy
(dostęp wyłącznie dla prac. obsługi)

3.10. przebieralnia męska

2 winda dla niepełnosprawnych

istn.
RB

wyt.p.poż.

0.70

6%

3.1. podjazd dla wózków
dla niepełnosprawnych

6%

0.44

3.11. przebieralnia damska

3.4.pomieszczenie
ratowników

wykonanie stropu gr. 12cm
zbrojenie krzyżowo dołem ø10co10cm

3.15 pomieszczenie socjalne
sztania nauczycieli i pływaków

3.3. jaccuzi

przykład 2ir obserwowanych kamer- kamery zamontowane pionowo do dołu tworzą martwe pole, które nie jest dowarowane. Istnieje niebezpieczeństwo wszedzenia lub zaciemnienia kamer.

poprawny montaż kamer obserwacyjnych naprzeciw siebie obrazuje martwe pole i kamery są nawzajem obserwowane – nie ma możliwości sabotażu bez rejestracji sprawcy

Rejestrator cyfrowy

OCTAVIA

regulator w piwnicy 400V 14kW

A - SR 418 P-A EVG

B - CO1 236 EVG

C - PT 218 IP65

LEGENDA

KAM–01 – oznaczenie elementu

– kamera stacjonarna w obudowie kopułkowej wandaloodpornej z zasilaczem

– kamera stacjonarna w obudowie zewnętrznej

– czujka ruchu pasywnej podczerwieni

– ochronnik w torze wizji

– monitor LCD

– pulpit sterowniczy

Uwaga :
Rozmieszczenie kamer wewnętrznych i zewnętrznych należy uzgodnic z inwestorem na etapie realizacji Inwestycji

OBIEKT	Modernizacja pływalni miejskiej w Piszu– etap II	Nr rys. E–2
INWESTOR	Gmina Pisz 12–200 Pisz, ul. Gizewiusza 5	Skala 1:100
TEMAT RYS.	Inst.elektryczne wewnętrzne –PIWNIC	
BRANŻA	Elektryczna	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Ciotrowski	Podpis