

ZAPYTANIE NR 2

03.11.2011

URZĄD MIEJSKI W PISZU	
PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTA	
WPŁYNEŁO	
DZIEŃ	2011 - 11 - 04
L.dz.	2732/11 il. za ...
podpis

Gmina Pisz
Ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz
Tel. /87/ 423 52 10
Fax. /87/ 424 12 38

Dotyczy: przetargu na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach
Hejdyk i Ciesina.

zwraca się z zapytaniem odnośnie odwodnia za pomocą drenażu o którym jest
wzmianka w projekcie. W dokumentacji technicznej brakuje projektu drenażu
jak również profili.

Proszę o odpowiedź czy:

- studzienki rewizyjne i drenażowe mogą być wykonane z rury karbowanej PP
- mają posiadać pierścień odciążający
- mają posiadać właz i jaki

Brak wysokości studzienek oraz konkretnej średnicy / w przedmiarze przyjęto
800-1000 mm/. Czy drenaż rurowy ma być z sączków ceramicznych, czy można
go zastąpić rurami drenarskimi PVC-U z filtrem z włókna kokosowego lub z
filtrem z PP oraz jaka powinna być średnica rurociągu drenarskiego / w
przedmiarze przyjęto 50-100 mm /

Z poważaniem