

Pisz, dnia 07.02.2007r.

Zp. 3410 – 4/.../07

.....
.....
.....
.....

Do zamawiającego wpłynęło w dniu 13 lutego 2007r. zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ulic Chabrowej i Łabędziej w Pisz. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) zamawiający dokonuje następujących zmian:

- a) poz 9 załącznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - przedmiaru robót – ulica Chabrowa otrzymuje brzmienie:

9. KNNR 4 1308-0500

Kanały z rur PCV łączone na wcisk. Rurociągi z PCV o średnicy zew. 315mm

Jednostka:100 m

0,3400

34

34,0000

- b) poz 11 załącznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - przedmiaru robót – ulica Chabrowa otrzymuje brzmienie:

11. KNNR 4 1413-0100

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie. O średnicy 1000mm, o głębokości 3,0m

Jednostka:1 studnia

2,0000

Modyfikacja nie powoduje konieczności wprowadzenia dużych zmian w ofercie. W związku z powyższym nie jest potrzebne przesunięcie terminu składania ofert.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na modernizację ulic Chabrowej i Łabędziej w Pisz.

Załączniki:

1. treść zapytania nr 2

BURMISTRZ
Jan Alicki

283/07



GMINA PISZ

12-200 Pisz

ul. G. Gizewiusza 5

tel (087) 423-52-10 fax (087) 424-12-38

Pismo z dnia

Nasz znak
L.dz. /2007

Data
13/02/2007

dotyczy: zapytanie do zamówienia Zp. 3410-4/.../07

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu „Modernizację ulic Chabrowej i Łabędziowej w Pisz” pragniemy o wyjaśnienie:

Załącznik nr 3 do SIWZ – przedmiar robót

1. w przedmiarze robót na ul. Chabrową poz 9 – kanały z rur PCV Ø 315 mm - wystąpił błąd podania ilości przedmiarowych. Prosimy o poprawienie ilości i podanie ilości prawidłowej wynikającej z obliczeń szczegółowych w tej pozycji tj. 112 mb

A