

ZAPYTANIE NR 5


08.02.2018  
Z up. BURMISTRZA  
TOMASZ OLKOWSKI  
SEKRETARZ GMINY

Gmina PISZ

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 Pisz

08.02.2018r.



**Dotyczy: „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”**

Szanowni Państwo,

Proszę o wyjaśnienia i odpowiedzi na poniższe pytania do dokumentacji przetargowej:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu §6 Załącznika nr 8 do SIWZ postanowień jako przerzucających na Wykonawcę całość odpowiedzialności za błędny dokumentacji, której przygotowanie leży po stronie Zamawiającego?
2. Czy zamawiający potwierdza zakres wymiany gruntu w ilości: m3? Kto poniesie koszty w przypadku wystąpienia większego zakresu.
3. Zgodnie z obecnym prawem nie ma już certyfikatów / deklaracji zgodności. Są deklaracje właściwości użytkowych. Prosimy o zmianę zapisu umowy na „dokumenty potwierdzające wprowadzenie materiałów do obrotu”.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sztywno określonych dat zakończenia wykonania przedmiotu umowy na daty liczone jako liczba miesięcy/dni od dnia podpisania umowy? Wykonawca proponuje termin wykonania zadania nr 1 to 6 miesięcy, zadania nr 2 to 8 miesięcy.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu przedłożenia dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 8 do SIWZ z 7 dni na 21 dni?

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §12 ust. 24. pkt. 1 Załącznika nr 8 do SIWZ, by 5% dotyczyło wynagrodzenia podwykonawcy, a nie całej umowy? Bądź czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie zastrzeżonej kary umownej do 0,5%?

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie limitu kar do wysokości 10% wynagrodzenia umownego?

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §17 ust. 2. pkt. 2 Załącznika nr 8 do SIWZ z:

*„za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, odpowiednio za każde zadanie, określonego w § 13 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”*

Na:

*„za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresach gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, odpowiednio za każde zadanie, określonego w § 13 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”*

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia §17 ust. 4. Załącznika nr 8 do SIWZ w ten sposób, że będzie ono dotyczyło odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca? Zakładamy, że aktualna treść jest wynikiem pomyłki. Kara umowna powinna być przypisana do takich sytuacji, w których przyczyna powstania da się powiązać z działaniami lub zaniechaniami strony, która karę umowną ma zapłacić.

Bądź prosimy o wykreślenie zapisu §17 ust. 4. Załącznika nr 8 do SIWZ. Wykonawca nie może odpowiadać za odstąpienie od umowy, jeśli nastąpiło ono z powodu np. siły wyższej czy np. z tytułu działania podmiotów trzecich.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia §17 ust. 6. Załącznika nr 8 do SIWZ? Pod nienależyte wykonanie można podciągnąć niezliczoną liczbę okoliczności, zaś kary umowne powinny być konkretne i rzetelnie określać za co są naliczane. W tej karze np. zawiera się kara za nieterminową realizację. Pozostawienie tego postanowienia powoduje, że Wykonawca nie ma pewności za jakie okoliczności może być karany przez Zamawiającego.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia §17 ust. 13. Załącznika nr 8 do SIWZ? Rodzi ono wątpliwości, czy chodzi o podwójne naliczanie kar umownych za te same okoliczności.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia §20 ust. 1. Załącznika nr 8 do SIWZ i zastrzeżenie konkretnych okoliczności, za które możliwe jest odstąpienie od umowy? Takie postanowienie wprowadza dużą niepewność po stronie Wykonawcy.

13. Kto ponosi koszty utrzymania zaplecza budowy w okresie wstrzymania prac z powodu opóźnienia niewynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w §21 ust. 2. Załącznika nr 8 do SIWZ?

14. Prosimy o wyjaśnienie §9 ust. 1. pkt. 8 Załącznika nr 8 do SIWZ na podstawie którego przedmiaru ma wykonać kosztorys Wykonawca. Czy ma być to przedmiar wykonany przez Wykonawcę czy udostępniony przez Zamawiającego. Jeśli na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego to kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy w nim zawarte?

15. Warunki techniczne na podłączenie budynku mieszkalnego lub pawilonu usługowego do sieci wodociągowej TWO.4000.199.2017 z dnia 31.03.2017r. i sieci kanalizacyjnej TWO.4000.200.2017 z dnia 31.03.2017r. traci ważność z dniem 31.03.2018r. Prosimy o określenie czy Zamawiający dostarczy aktualne warunki techniczne do czasu podpisania umowy?
16. Czy ze względu na utratę ważności warunków technicznych do podłączenia Zamawiający wydłuży termin składania ofert do czasu przedstawienia nowych warunków technicznych?
17. Czy Zamawiający przy nie przedłużeniu warunków technicznych do podłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przejmuje na siebie wszystkie uzgodnienia i pozwolenia do uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac ziemnych?
18. Prosimy o wskazanie na rzucie z góry (Rys. 1) *Przyłącze wodociągowe i grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej* następujących oznaczeń W7, W6, w5, SW, w8, w9, w10, w2, w3, w4, – prosimy o zamieszczenie poprawnych rysunków *Rys1/data modyfikacji, Rys / data modyfikacji*).
19. Prosimy o wyjaśnienie długości odcinka w5 – w6 na rzucie rys.1 jest 34mb na przekroju rys. 3 28mb – prosimy o zamieszczenie poprawnych rysunków *Rys1/data modyfikacji, Rys / data modyfikacji*).
20. Prosimy o określenie kątów na rysunkach prowadzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na przekrojach i rzucie.
21. Prosimy o wyjaśnienie długości odcinka w8 – pw2 na rzucie rys.1 jest 41mb na przekroju rys. 4 43,1mb – prosimy o zamieszczenie poprawnych rysunków *Rys1/data modyfikacji, Rys / data modyfikacji*).
22. Prosimy o zweryfikowanie długości kanalizacji sanitarnej zgodnie z przekrojami wychodzi więcej niż w przedmiarze.
23. Nawiązując do pytania 19 - 22 prosimy o zweryfikowanie ilości keramzytu w przedmiarze co jest spowodowane zmianą długości kanalizacji sanitarnej.
24. W przedmiarze brak materiału rura PP 160x4,7 na odcinku S3-pk3, S4-pk4, s5-pk5, . Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dany materiał, lub wskazanie w jakiej pozycji będzie rozliczony?
25. W przedmiarze brak materiału zaślepek na odcinku S3-pk3, S4-pk4, s5-pk5, . Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dany materiał, lub wskazanie w jakiej pozycji będzie rozliczony?
26. Proszę o zmianę parametrów w SST na studzienkę wodomierzową na W8 i klasie betonu niższej. Z wiedzy i doświadczenia Wykonawcy informujemy iż obecnie zastosowane materiały znacznie podniosą wartość oferty i wydłużą okres oczekiwania na materiał.
27. Jeśli w trakcie wykonywania prac ziemnych zwiększy się objętość gruntów nie nośnych – czyli w miejscu interpretacji geologicznej w którym powinny występować grunty nośne – nadal będą grunty nie nośne, czy Zamawiający uwzględni zwiększenie obmiaru gruntów nienośnych, których Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć na etapie ofertowania.
28. Proszę o zaktualizowanie przedmiaru z powyższymi uwagami.

29. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na obszerną dokumentację i krótki czas zapoznania się nią oraz udzielonymi odpowiedziami na powyższe pytania.

Z poważaniem,

