

Pisz, dnia 12 listopada 2020 r.

Org.271.22.16.2020

.....
.....
.....

*dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz w formule zaprojektuj i wybuduj***

Do Zamawiającego w dniu 10 listopada 2020 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz w formule zaprojektuj i wybuduj**. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 2:

- Ad. 1. Zamawiający informuje, iż uzyskanie prawa do dysponowania innymi działkami będzie po stronie Wykonawcy, natomiast koszty wykupu niezbędnych gruntów poniesie Zamawiający.
- Ad. 2. Zamawiający załącza mapy – stanowiące załączniki do niniejszej odpowiedzi z zaznaczonym przebiegiem planowanej drogi. Dodatkowo załącza opinię geotechniczną – stanowiącą załącznik do odpowiedzi dla wstępnego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych.
- Ad. 3. Nie. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zadanie nie dotyczy wykonania drogi na działce o nr geod. 300/1 obręb Łupki, pozostającej w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.
- Ad. 4. Nie przewiduje się przekroju ulicznego na całej długości drogi. Pożądane jest wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej co najmniej do wysokości dwóch działek o nr geod. 1548/2 i 1439/11 obręb Pisz 1, na tym odcinku przewiduje się przekrój uliczny.
- Ad. 5. Zamawiający informuje, iż przy wykonaniu drogi należy zastosować krawężniki o wym. 15x30x100 oraz 15x22x100 na zjazdach.
- Ad. 6. Tak.
- Ad. 7. Tak.
- Ad. 8. Tak.
- Ad. 9. Zgodnie z pkt 1.1.5 Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, parametry mogą ulec zmianie po wykonaniu badań geotechnicznych gruntu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie warstw konstrukcyjnych dla Kategorii Ruchu KR 3 zgodnie z obowiązującym Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.
- Ad. 10. Tak, ale dopuszcza się wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej o kategorii C50/30 przy zachowaniu odpowiedniej grubości zgodnie z obowiązującym Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert, który upływa z dniem **17 listopada 2020 r. o godzinie 10:00.**

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki:

- treść zapytania nr 2
- mapy
- opinia geotechniczna

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Janusz Puchalski
Zastępca Burmistrza