



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

„KOMINIARCZYK” Ficner Krzysztof
w Białej Piskiej ul. Wiśniowa 14

tel. (87) 42-59-305
NIP 8491088668

tel. kom. 602 344 397
Regon 510816149

e-mail: ficnerk@o2.pl

Zrzeszony w Krajowej Izbie Kominarzy

Teren działalności:

CAŁY KRAJ

Zakład Usług
Kominarskich
„Kominiarczyk”

Świadczy usługi
w zakresie:

Czyszczenia, sprawdzania
i opiniowania urządzeń
grzewczo – kominowych
w oparciu o obowiązujące
przepisy



Przeprowadzania inwentaryzacji
i okresowej kontroli przewodów
kominowych (dymowych,
spalinowych, wentylacyjnych)



Wykonywanie usług zleconych
pokrewno – kominarskich

Zakład współdziała także w
zakresie:

poprawy stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,



zapobiega zatruciom
i wybuchom gazów

racjonalnego gospodarowania
paliwami



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
„KOMINIARCZYK”
Krzysztof Ficner
12-230 Biała Piska, ul. Wiśniowa 14
tel. 087 425 93 05
NIP 849-108-86-68 REGON 510816149
CZŁONEK KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH

Biała Piska 20.05.2022r

Protokół Nr 263/2022 Z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kontrola polegająca na sprawdzeniu technicznej sprawności przewodów kominowych, oraz urządzeń ogrzewczych, mających bezpośredni związek z kominami, w budynku będących własnością:

Gminy Pisz –Urząd Miejski w Pisz
położona/y w Pisz ul Gizewiusza 5

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z art. 62 pkt.2, w oparciu o Ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r(Dz. U z 2018r.poz. 1202), oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące normy techniczne w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

W wyniku kontroli stwierdzono, że w dniu 20.05.2022r

Objęte kontrolą przewody kominowe, oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym, wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.

1. Ciąg na otworach wylotowych dobry.
2. Wentylacja grawitacyjna wywiewna działa prawidłowo
3. Dostęp do kontroli i czyszczenia dobry
4. Otwory wylotowe i kratki wentylacji grawitacyjnej umieszczono prawidłowo
5. Przewody kominowe wentylacyjne drożne i nadają się do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Wykonano czyszczenie przewodów wentylacyjnych (zgodnie z par.34 ust.1 Dz. U. nr 109.poz.719).
7. Data poprzedniej kontroli : 2021r.
8. Termin usunięcia usterek, zaniedbań :

Kratki wentylacyjne w łazienkach osadzone na otworach które wyprowadzone są przez ścianę na zewnątrz budynku.

Termin następnego badania technicznego: 2023r.

INSPEKTOR
Mategora Kowalczyk

(podpis osoby odbierającej protokół)

UPRAWNIONY
MISTRZ KOMINIARSKI
Krzysztof Ficner
Nr 12237

(pieczęćka imienna i podpisu mistrza kominarskiego)

Verte