

Pisz, dnia 22 maja 2009 r.

ZP.341 – 19/.../09

.....
.....
.....
.....

*dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **rozbudowę i remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pisz***

Do Zamawiającego w dniu 19 maja 2009 r. wpłynęły zapytania nr 1 i nr 2 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **rozbudowę i remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pisz**. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn zm.), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:

- Ad. 1. Baterie natryskowe i zlewozmywakowe należy wycenić zgodnie z projektem oraz nowym przedmiarem robót sanitarnych, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego pisma.
- Ad. 2. W ofercie należy przewidzieć i wycenić zastosowanie półpostumentów.
- Ad. 3. Zabezpieczenie instalacji c.o. odbywa się w grupowym węźle zasilającym przedszkole – nie ma potrzeby wyceniania zabezpieczeń c.o.
- Ad. 4. Zawory STAP (lub równoważne) należy wycenić zgodnie z projektem.
- Ad. 5. Należy wycenić przepompownię o zbiorniku 150l zgodnie z projektem.
- Ad. 6. Zgodnie z projektem właściwe ilości to 43 grzejniki (21 pojedynczych o dł. do 1,6 m, 7 podwójnych o dł. powyżej 1,6 m i 2 potrójne o dł. do 1,6 m). Do tego należy dobrać 43 zawory termostatyczne i tę samą ilość zaworów grzejnikowych odcinających powrotnych.
- Ad. 7. Należy izolować wszystkie rury (c.o. i c.w.u.) izolacjami o grubości minimum 9mm.
- Ad. 8. Nie należy wyceniać taboretów gazowych i trzonu kuchennego.
- Ad. 9. Należy wycenić tylko wentylator dachowy.
- Ad. 10. Należy przyjąć do wyceny rozdzielnię TE-2.
- Ad. 11. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty tzw. kosztorysów ofertowych. W przypadku ich dołączenia przez Wykonawcę do oferty, nie będą one przedmiotem oceny ofert.
- Ad. 12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium (patrz pkt III.1) ogłoszenia o zamówieniu).
- Ad. 13. Nie należy wyceniać okapu kuchennego.

Zapytanie nr 2:

Pozycje zerowe występujące w przedmiarze robót elektrycznych powstały na skutek podziału przedmiaru na dwie części (kuchnia i część frontowa). Należy je pominąć podczas wyceny.

Mając powyższe na uwadze w związku z art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia przedmiar robót sanitarnych stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informuje się, iż w wyniku zmiany treści SIWZ na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy zmienia się również termin składania i otwarcia ofert określony w ust. 11 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 39 Urzędu Miejskiego w Piesz ul. Gizewiusza 5 do dnia 29.05.2009 r. do godz. 11.00.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piesz, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 39 w dniu 29.05.2009 r. o godz. 11.20”

Załączniki:

- 1) treść zapytania nr 1
- 2) treść zapytania nr 2
- 3) nowy przedmiar robót sanitarnych

BURMISTRZ

Jan Alicki