PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Zakład Sieci Ełk
ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk, tel. (087) 621 14-01

uzgodniono nk

1 Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika eksploatacji.
2 W miejscach skrzyzowań [illegible] urządzeniami elektroenergetycznymi zachować [illegible] z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3 W miejscach skrzyzowań i zbliżeń do [illegible] celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych należy [illegible] elektroenergetyczne zabezpieczyć [illegible] od miejsca skrzyzowania i przed zasypaniem zgłosić do odbioru ZS Ełk.
4 Grunt w pobliżu słupów energetycznych należy zabezpieczyć przed osunięciem się.
5 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.
6 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji projektowanych robót zgłosi się do ZS Ełk w celu uaktualnienia niniejszego uzgodnienia.

Ełk, dnia 13.01.2010

podpis

E-PROJEKT 11-500 GIŻYCKO; UL. KOMBATANTÓW 3/

INWESTOR:	GMINA PISZ
INWESTYCJA:	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
LOKALIZACJA:	TUROWO GM. PISZ
TRASA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA	styczeń 2010
Projektant: Wiesław Baluta upr. SUW 86/90	ELEKTRYKA
	1:500
	1