



NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	M2
6/1	TARAS WIDOKOWY Z KAWIARENKĄ	GRES	40.10
6/2	KLATKA SCHODOWA	GRES	5.80
	POWIERZCHNIA RAZEM		45.90

Ochrona od porażeń - samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z PN-IEC 60364

UKŁAD TN-S

- HYDRANT WEWNĘTRZNY 25 z węzłem półstywnym o dł.20m
- PRZYCISK URUCHAMIANIA KLAP DYMOWYCH

RZUT PIĘTRA 6

UWAGA!
Oprzewodowanie sterownicze między jednostką zewnętrzną klimatyzatora a jednostkami wewnętrznymi ABYA30LATH wykonuje firma instalująca system klimatyzacji wieży

JEDNOSTKA PROJEKTOWA „DF-Studio Projektowe” s.c. 15-565 Białystok, Dojłidy Fabryczne 23 Tel./fax: (085) 741 7091	NAZWA I ADRES OBIEKTU REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU Z WODOCIĄGOWĄ WIEŻĄ CIŚNIENIĄ NA TARAS WIDOKOWY Z KAWIARNIĄ przy UL. GDANSKIEJ 11 W PISZU. DZ. NR GEOD. 323/2	INWESTOR GMINA PISZ 12-200 PISZ UL. GIEWUJSZA 5	NR RYS. E34
BRANŻA inst. elektrycz.	PROJEKTANT mgr inż. Marek Sworski	NR UPR. PROJ. BI/52/89, PDL/IE/1465/01	Podpis i data
Współpraca			
Sprawdził	inż. Halina Kokocińska	BI/80/80, PDL/IE/0647/01	
RODZAJ OPRACOWANIA:	Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych		
RYSUNEK:	Instalacja gniazd wtyk. 230V, zasilanie odbiorników technologicznych – rzut PIĘTRA 6		
DATA:	30.03.2010	SKALA 1: 50	